



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах совладельца лицензия
требований пожарной безопасности

11 марта 2010 г.

№ 6

Отделом ГПН по г. Гаю и Гайскому району 11.03.2010 года рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, пер. Поляничко, д. 2; по заявлению совладельца в лице: заведующего МДОУ №13 Дубовой В.М.; на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

1. Здание отдельно стоящее, двухэтажное. Стены - кирпичные, перекрытие - железобетонные плиты, кровля - мягкая руберондкая, перегородки - кирпичные, II-ей степени огнестойкости. Подвальный этаж отсутствует. Функциональное назначение помещения - Ф 1.1. Собственность администрации г. Гая. Общая площадь помещений сада - 852,9 кв. м. Общий объем здания - 2600 куб. м.

2. Отопление центральное водяное. Вентиляция естественная.

3. Освещение осуществляется от светильников абакурного и люминесцентного типа. Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты произведены ЭТЛ ООО «Виктория» (протоколы №№ 890-893 от 04.07.2007 года), в сырых помещениях ЭТЛ ИП Косолапов (протокол №13 от 25.07.2009 года). Аппараты защиты соответствуют потребляемым нагрузкам. Электропроводка проложена скрыто, частично открыто в историч. коробах.

4. С первого этажа предусмотрено 2 основных и 3 запасных эвакуационных выхода размерами 0,9x2 м., со второго 2 размерами 0,9x2 м. непосредственно в лестничные клетки. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы с групповых вшек на втором этаже. Согласно договора подряда №4 от 02.03.2010 года, заключенного с ООО «Жилстрой», разработаны проекты на устройство дополнительных эвакуационных выходов с учреждения. Согласно договора подряда от 10.03.2010 года заключенного с ООО «Жилстрой» проведение работ по устройству дополнительных эвакуационных выходов с учреждения запланировано до 01.08.2010 года. Двери на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Стены и потолок на путях эвакуации отделаны негорючими материалами. Полы - бетонные, покрытые керамической плиткой, частично линолеумом (сертификат пожарной безопасности в наличии, пожарная опасность линолеума соответствует требуемой для путей эвакуации). Фактическая ширина коридора 1,4 м., по норме 1,2 м., расстояние по пути эвакуации от наиболее удаленной точки - 19 м., требуемая - не более 25 м. Глухие решетки на окнах отсутствуют. В здании отсутствует эвакуационное освещение. Согласно городской целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в 2010-2012 г.г.» мероприятия по установке эвакуационного освещения в здании предусмотрены на 2010 год. Договор №34 от 11.03.2010 года на установку эвакуационного освещения в здании заключен с ООО «Профессионал».

5. Наибольшее количество детей, одновременно находящихся в здании – 117, педагогического и обслуживающего персонала – 37 человек.
6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОП-10 - 5 шт. Соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей. Паспорта в наличии.
7. Для целей наружного пожаротушения на кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода в 10 м. от здания предусмотрен пожарный гидрант. Подъезд к водонеточнику свободен. На стене здания вывешен указатель ПП.
8. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. Договор от 01.08.2009 года на техническое обслуживание пожарной сигнализации заключен с ОГО ООО «ВДПО» (Лицензия № 1/04631, 2/08026 от 01.06.2004 года).
9. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа в сентябре 2009 г. Руководитель и ответственное за пожарную безопасность лицо прошли обучение по программе пожарно-технического минимума при ОГО ООО «ВДПО» в декабре 2009 года. С детьми организованы и проводятся занятия по пожарной безопасности.

Вывод: Система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 «Золотой ключик» соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензий.

Начальник отдела ГПН
по г. Гаю и Гайскому району



Е.А. Кумяков

Исп. Романов А.А.
т. (35362)44818